Liberté • Egalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

# DEPARTEMENT SANTE ENVIRONNEMENTALE
# DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'OISE
## Qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Agence Régionale de Santé Hauts-de-France

## TRACY LE MONT

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE TRACY LE MONT
1, rue de l'Eglise

60170 TRACY LE MONT

**Beauvais, le 27 octobre 2026**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

| | Type | Code | Nom |
|---|---|---|---|
| **Prélèvement** | | **00164137** | |
| **Unité de gestion** | | 0274 | TRACY LE MONT |
| **Installation** | UDI | 001321 | TRACY LE MONT |
| **Point de surveillance** | P | 0000001868 | CENTRE-VILLAGE |
| **Localisation exacte** | MAIRIE | | |

**Prélevé le :** lundi 12 octobre 2026 à 10h41
**par :** L02
**Type visite :** AA
**Commune :** TRACY-LE-MONT

| Mesures de terrain | Résultats | | Limites de qualité inférieure | Limites de qualité supérieure | Références de qualité inférieure | Références de qualité supérieure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL*** | | | | | | |
| Température de l'eau | 15 | °C | | | | 25,00 |
| Température de mesure du pH | 14,9 | °C | | | | |
| ***EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE*** | | | | | | |
| pH | 7,3 | unité pH | | | 6,50 | 9,00 |
| ***MINERALISATION*** | | | | | | |
| Conductivité à 25°C | 775 | µS/cm | | | 200,00 | 1 100,00 |
| ***RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION*** | | | | | | |
| Chlore libre | 0,20 | mg(Cl2)/L | | | | |
| Chlore total | 0,22 | mg(Cl2)/L | | | | |

**Analyse laboratoire**

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE
Type de l'analyse : A  Code SISE de l'analyse : 00164276  Référence laboratoire : H_CS26.11353.1

| | Résultats | | Limites de qualité inférieure | Limites de qualité supérieure | Références de qualité inférieure | Références de qualité supérieure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES*** | | | | | | |
| Aspect (qualitatif) | 0 | Qualit. | | | | |
| Coloration | <5 | mg(Pt)/L | | | | 15,00 |
| Couleur (qualitatif) | 0 | Qualit. | | | | |
| Odeur (qualitatif) | 0 | Qualit. | | | | |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,30 | NFU | | | | 2,00 |
| ***EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE*** | | | | | | |
| Carbonates | 0,0 | mg(CO3) | | | | |
| Hydrogénocarbonates | 356 | mg/L | | | | |
| Titre alcalimétrique | 0 | °f | | | | |
| Titre alcalimétrique complet | 29,2 | °f | | | | |
| Titre hydrotimétrique | 36,7 | °f | | | | |
| ***MINERALISATION*** | | | | | | |
| Calcium | 126 | mg/L | | | | |
| Chlorures | 32,0 | mg/L | | | | 250,00 |
| Magnésium | 12,9 | mg(Mg)/L | | | | |
| Sulfates | 34,4 | mg/L | | | | 250,00 |
| ***OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES*** | | | | | | |
| Carbone organique total | 0,54 | mg(C)/L | | | | 2,00 |
| ***PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES*** | | | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,050 | mg/L | | | | 0,10 |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | <0,865 | mg/L | | 1,00 | | |
| Nitrates (en NO3) | 43,1 | mg/L | | 50,00 | | |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | mg/L | | 0,50 | | |
| ***PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES*** | | | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | n/mL | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 2 | n/mL | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | n/(100mL | | | | 0 |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | n/(100mL | | 0 | | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | n/(100mL | | 0 | | |

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00164137)**

**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

**Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map**

Pour le directeur général et par délégation,
L'ingénieur d'études sanitaires du département
santé environnementale de l'Oise

Alexis CARRERE